



Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar hem samen met andere garantiedocumenten. De aansluiting moet worden uitgevoerd door een erkend installateur in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Schakel altijd de elektriciteit in de meterkast uit voordat u de thermostaat en het display installeert of demonteert. Deze thermostaat kan worden geïnstalleerd in een enkele inbouwdoos van 50 mm diep, volgens de standaard DIN-formaten.

Voedingsspanning	: 85-265 VAC 50/60 Hz
Belasting	: max.16 A
Instelbereik	: +5 tot +40°C / +41 tot +104°F
Temperatuurbereik	: +5 tot +45°C / +41 tot +113°F
Vloersensor type	: NTC B=3740 12k
Deksel	: IP21
Goedkeuringen	: CE/UKCA
Garantie	: 2 jaar
Fabrikant	: MHG BV, Nederland

WAARSCHUWING:
Koppel de hoofdvoeding los voordat u de bedrading aanbrengt. De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met alle geldende bedravings- en bouwvoorschriften.
2.De elektrische vloerverwarmingskabel/-mat moet in overeenstemming zijn met de voedingsspanning. De aansluitklemmen zijn ontworpen voor een draaddoorsnede van 12-22AWG.

The diagram illustrates the three-step process of installing a wall-mounted device:

- Step 1:** The device is mounted to the wall using screws.
- Step 2:** The wall plate is mounted to the wall using screws.
- Step 3:** The device is mounted to the wall plate using screws.

Diagram illustrating the remote control interface with labels for various functions and display elements:

- Gemeten temperatuur**: Measured temperature (displayed as 25.2 °C).
- Datum**: Date (displayed as Tuesday 31.03.2023).
- Tijd**: Time (displayed as 11:15).
- Actie gekoppeld aan onderstaande knop**: Action associated with the button below (indicated by a downward arrow from the 'Mode' button).
- LED-indicator**: LED indicator (indicated by a downward arrow from the 'Menu' button).
- Toets: Modus/Terug (<)**: Button: Mode/Back (<).
- Toets: Menu/bevestigen (>)**: Button: Menu/Confirm (>).
- Knoppen: Omlaag(v)/Omhoog(^) of bladeren door menu.**: Buttons: Down/Up or scroll through menu.

- Aanpassing omhoog en omlaag.
- Door de instellingen bladeren.

Ga direct naar Modusfuncties (Punt 6)

- Om terug te gaan naar het laatste scherm of het hoofdscherm.
- Actie gekoppeld aan het pictogram hierboven.

(Ga altijd terug naar het hoofdscherm nadat je wijzigingen hebt aangebracht).

Ga rechtstreeks naar Menu-instellingen (Punt 7)

- Actie gekoppeld aan het pictogram hierboven.
- Selecteer een optie of bevestig een keuze.

Rood	: Verwarming
Groen	: Werking van het systeem (standaard of Costum)
Rood lampje knippert	: Sensorfout

1. TAAL Kies je taal.	2. EENHEDEN Klok: 12 (am/pm) of 24-uurs kloktijd. Temperatuur: schaalverdeling °C of °F.	3. DATUM Jaar: Huidig jaar instellen. Maand: Huidige maand instellen. Dagnummer: Huidige dag instellen.
4. TIJD De huidige tijd instellen	5. INTELLIGENTIE Met deze functie kan de thermostaat om te bere- rekenen wanneer deze moet inschakelen, zodat de gewenste temperatuur op de ingestelde tijd wordt bereikt (zie punt 7.7.3).	6. VERWARMINGSSYS- TEEM Vloerverwarming of ander verwarmingssysteem. Als je een ander verwar- mingssysteem kiest, is de vraag of het systeem moet werken op de interne ruimsensor of de exter- ne sensor.
7. OPPERVLAK Vloerverwarming: Hout of ander oppervlak. Andere verwarming: Is er een vloersensor geïnstalleerd?	8. SENSOR Vloer- of ruimsensor. Als je kiest voor vloerverwarming, raden we je aan om de vloertemperatuur te regelen met de vloersensor.	9. SAMENVATTING Samenvatting van de huidige instellingen.
10. TEMPERAATUUR Programmeer de gewenste temperatuur voor een verwarmingsperiode. De standaardtemperatuur is voorgeprogrammeerd op 23°C.	11. OVERZICHT Met de geselecteerde verwarmingsperiodes volgens het standaardpro- gramma.	12. LANGZAME VER- WARMING Uitleg van deze optie: Modusselectiepunt 6.7.

Alleen te gebruiken voor nieuwe vloeren. De thermostaat zal de temperatuur van de vloer over een periode van 20 dagen. Na deze periode start de thermostaat automatisch het standaard of het aangepaste tijdprogramma. Als je de langzame opstartmodus wilt stoppen of herstarten, druk je op de linkerknop.

Je kunt de geprogrammeerde temperatuur wijzigen (comfort of set-back).

Opgelet: Bij vloerverwarming is het niet nodig om de verlagingstemperatuur te programmeren. De verlagingstemperatuur wordt automatisch geregeld door de thermostaat.

De standaard comforttemperatuur en -tijden kunnen hier worden gewijzigd.

Standaard	Maandag tot zondag	Temperatuur
Periode 1	06:00-09:00	23°C
Periode 2	17:00-22:00	23°C

Zet de thermostaat in de "aangepaste" programmamodus:

1. Druk op de rechterknop ("MENU") en selecteer de functie 'program'.
2. Je komt in het scherm met de planning.
3. Druk op ">" en druk op het potloodsymbool met de rechte toets ">".
4. Verander de optie 'Standaard' in de optie 'Aangepast' en bevestig met ">".
5. Ga terug door op de linker "<"-knop te drukken.

In de "aangepaste" programmamodus:

6. Druk op "MENU" en selecteer de functie "Programmeren". U komt in het scherm met het schema.
7. Druk op het potloodsymbool met de rechtersleutel ">".
8. Kies een dag om te verkleden en bevestig met de rechtersleutel ">".
9. Kies "Instellen" en bevestig met de rechtersleutel ">".
10. Kies 1 of 2 verwarmingsperiodes per dag.
11. Voer de "P1 Starttijd" in (eerst uren en dan minuten).
12. Voer de "P1 Eindtijd" in (eerst uren en dan minuten).
13. Stel de gewenste temperatuur in.
14. Herhaal dit met periode 2.

Kopiëren/plakken naar andere dagen:

Selecteer gewoon de dag die je wilt kopiëren en kies "Kopiëren".
Ga naar een willekeurige andere dag en kies "Plakken".

7.3. VERBRUIK
De thermostaat berekent de gemiddelde tijd dat hij ingeschakeld is geweest, zodat je je energieverbruik kunt controleren. De totale ingeschakelde tijd wordt per percentage (%) weergegeven over de laatste 30 en 365 dagen.

Berekening:
30 dagen: 24 uur x 30 dagen x totaal geïnstalleerd vermogen x % = Verbruik.
365 dagen: 24 uur x 365 dagen x totaal geïnstalleerd vermogen x % = Verbruik

Voorbeeld: De thermostaat geeft een percentage van 26% over 30 dagen en het geïnstalleerde vermogen in de vloer is 700 Watt.
24 uur x 30 dagen = 720 uur.
720 uur x 0,7 kW = **504 kWh**.

7.4. KINDERSLOT
Met deze functie wordt de thermostaat vergrendeld. Modus- en menu-instellingen kunnen niet worden gebruikt. Om de kindervergrendelingsfunctie in of uit te schakelen, druk je op de rechertoets en houd je deze enkele seconden ingedrukt. Als het kinderslot is ingeschakeld, verschijnt er een hangslot op het display.

7.5. INFORMATIE
Geeft informatie over de huidige software- en hardwareversie van de thermostaat.

7.6. INSTELLINGEN
Met deze functie kun je instellingen wijzigen die te maken hebben met de werking van de thermostaat. De volgende opties kunnen worden gewijzigd:
Datum en tijd: De zomer- en wintertijd veranderen automatisch.
Taal: Kies je taal .
Contrast: Weergavecontrast: 0-20.
Helderheid: Helderheid display: 0-10.
Vertraging achtergrondlicht: Instelbaar van 0 tot 250 seconden. (0 =altijd aan)
LED info: Wanneer deze is ingeschakeld, geeft deze de huidige verwarmingsperiode aan.
Temperatuureenheid: Celsius of Fahrenheit.

7.7.GEAVANCEERDE FUNCTIES
WAARSCHUWING: De thermostaat biedt geavanceerde instellingen voor een reeks speciale situaties. Instellingen in dit menu mogen alleen in overleg met de leverancier worden aangepast om ongewenste resultaten te voorkomen.

7.7.1. Verwarmingssysteem:
1. Type verwarmingssysteem (vloerverwarming of andere verwarming)
2. Materiaal oppervlak: hout of ander
3. Te regelen temperatuur: vloer of kamer

7.7.2. Kalibratie:
Hier kan een correctie worden uitgevoerd op de temperatuur in het display en de gemeten kamertemperatuur. Raadpleeg uw leverancier voordat u de kalibratie-instelling wijzigt. Instelbereik: ±5°C.

7.7.3. Inlichtingen:
Schakel de intelligente functie in of uit. De thermostaat heeft een zelfdenkend en adaptief systeem. Met deze functie kan de thermostaat berekenen wanneer hij moet inschakelen zodat de gewenste temperatuur op de ingestelde tijd wordt bereikt. (bijv. als de ingestelde tijd 08:00 is, zal de thermostaat eerder inschakelen zodat de ingestelde temperatuur om 08:00 wordt bereikt).

7.7.4. Verschil:
Voorbeeld: Stel de waarde in op 1°C. Het verschil tussen de in- en uitschakelperiode tijdens het verwarmen. De thermostaat start wanneer de kamertemperatuur 1°C lager is dan de ingestelde temperatuur en stopt wanneer de kamertemperatuur 1°C hoger is dan de ingestelde temperatuur.

7.7.5. Loodsdraad:
Kan gebruikt worden om de thermostaat te bedienen via een externe bron. Dit kan een centrale bron zijn of een smart home systeem. Deze functie kan in- of uitgeschakeld worden.

7.7.6. Type sensor:
Geeft de mogelijkheid om de sensorwaarde aan te passen. Dit is niet nodig in een standaardsituatie. Raadpleeg je leverancier voordat je van sensortype verandert.

7.7.7. Open venster:
Deze functie werkt alleen als ruimtesensor of beide sensoren is geselecteerd. De thermostaat met deze functie zal automatisch 15 minuten uitschakelen als het raam opengaat, omdat het kan detecteren dat de kamertemperatuur daalt.

7.7.8. Fabrieksinstellingen:
Alle parameters worden hersteld naar de standaardwaarde. U moet met de rechtermuisknop klikken en gedurende 5 seconden ingedrukt houden om deze bewerking uit te voeren.

8. UITLEG VAN TEKST / SYMBOLEN

	Comfort periode
	Beperkte vloertemperatuur bereikt (28°C) (Zie 8.1)
	Kinderslot geactiveerd
	Elektrisch gebruik voor verwarming
	Terugstelling: Standaard achtergrondtemperatuur (Pilot wire) (Zie 8.2)
	Terugstelling: Antivorst + 7°C (Pilot wire)

8.1. Vloertemperatuurbegrenzer.
Sommige vloerbedekkingen moeten beperkt worden tot een bepaalde maximumtemperatuur (bijvoorbeeld houten vloeren). Als de optie 'Houten' geselecteerd is (in de opstartwizard), zal de vloer niet warmer worden dan 28°C.

8.2. Modus Terugzetten.
De setbackmodus is de modus waarbij de thermostaat 'terugschakelt' naar een lagere temperatuur tijdens de uit-periodes. Dit is de zuinigste en efficiëntste manier om het beste energieverbruik te bereiken.

9. WIFI VERBINDING

